

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

Лист профилактической беседы

№ 662

Дата проведения профилактического визита

11.08.2023

Профилактический визит проводил

Государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Храбров И.Г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13 «Академ»
ИНН 2463034032, категория среднего риска

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН, присвоенная категория риска)

Форма проведения профилактического визита

По месту нахождения контролируемого лица: г. Красноярск, Академгородок, 17г

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица (указывается адрес) либо с использованием средств дистанционного взаимодействия (посредством аудио- или видеосвязи))

Обязательность профилактического визита: Да/Нет

Краткое содержание профилактического визита

В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объекту надзора, в рамках подготовки к учебному году, а также в рамках подготовки к выборной компании, в том числе в части, касающейся следующих противопожарных мероприятий:

- пути эвакуации и эвакуационные выходы должны содержаться в надлежащем состоянии;
- количество эвакуационных выходов должно соответствовать количеству людей, одновременно находящихся на объекте защиты;
- загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием не допускается, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
- объект защиты должен быть обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем;
- огнетушители, сети и оборудование внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в исправном состоянии;
- объект защиты должен быть обеспечен соответствующими системами противопожарной защиты;
- работы по техническому обслуживанию и ремонту указанных систем, в том числе автоматической установки пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты должны

проводиться своевременно и в полном объеме, предусмотренном соответствующими регламентами;

- в здании должна быть обеспечена защита от ложных срабатываний автоматической установки пожарной сигнализации;

- монтаж и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с установленными правилами;

- монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией);

- объект защиты должен быть обеспечен исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения;

- к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен беспрепятственный проезд (подъезд) пожарной техники;

- территория, прилегающая к объектам, должна своевременно очищаться от отходов, мусора, горючих материалов;


- запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение;

- запрещается использование открытого огня;

- на этажах должны быть вывешены планы эвакуации на случай пожара.



(подпись должностного лица, проводившего
профилактический визит)

И. о. директора  / *Неборак Г.В.*

(подпись контролируемого лица либо отметка о направлении
экземпляра листа профилактической беседы в адрес
контролируемого лица)

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
управление надзорной деятельности и профилактической работы**

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

Лист профилактической беседы

№ 663

Дата проведения профилактического визита

11.08.2023

Профилактический визит проводил

Государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Храбров И.Г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13 «Академ»
ИНН 2463034032, категория среднего риска

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН, присвоенная категория риска)

Форма проведения профилактического визита

По месту нахождения контролируемого лица: г. Красноярск, Академгородок, 19г

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица (указывается адрес) либо с использованием средств дистанционного взаимодействия (посредством аудио- или видеосвязи))

Обязательность профилактического визита: Да/Нет

Краткое содержание профилактического визита

В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объекту надзора, в рамках подготовки к учебному году, в том числе в части, касающейся следующих противопожарных мероприятий:


- пути эвакуации и эвакуационные выходы должны содержаться в надлежащем состоянии;
- количество эвакуационных выходов должно соответствовать количеству людей, одновременно находящихся на объекте защиты;
- загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием не допускается, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
- объект защиты должен быть обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем;
- огнетушители, сети и оборудование внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в исправном состоянии;
- объект защиты должен быть обеспечен соответствующими системами противопожарной защиты;
- работы по техническому обслуживанию и ремонту указанных систем, в том числе автоматической установки пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты должны проводиться своевременно и в полном объеме, предусмотренном соответствующими регламентами;

- в здании должна быть обеспечена защита от ложных срабатываний автоматической установки пожарной сигнализации;
- монтаж и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с установленными правилами;
- монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией);
- объект защиты должен быть обеспечен исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения;
- к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен беспрепятственный проезд (подъезд) пожарной техники;
- территория, прилегающая к объектам, должна своевременно очищаться от отходов, мусора, горючих материалов;
- запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение;
- запрещается использование открытого огня;
- на этажах должны быть вывешены планы эвакуации на случай пожара.



(подпись должностного лица, проводившего
профилактический визит)

и.о. директора



(подпись контролируемого лица либо отметка о направлении
экземпляра листа профилактической беседы в адрес
контролируемого лица)

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
дата: 02.08.2023
учетный номер: 24230061000207071836



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. КРАСНОЯРСКУ

пр. Мира, 68, г. Красноярск, 660049
Телефон/факс: 8(391)275-16-45
E-mail: ais@mchskrsk.ru

02.08.2023

№ 116-237-2-9-5027

На № _____ от _____

Директору MAOY Гимназия №13
«Академ»

Л.П. Юдиной

ул. Академгородок, 17г
г. Красноярск, 660036

info@krs-gimnazy13.ru

Уважаемая Людмила Петровна!

Уведомляю Вас о том, что в соответствии с положениями ст.ст. 45, 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.п. 45, 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290, согласно указания Главного управления МЧС России по Красноярскому краю от 28.07.2023 № СЗ-237-8108 «Об обеспечении безопасности образовательных учреждений», указания Главного управления МЧС России по Красноярскому краю от 28.07.2023 № СЗ-237-8150 «Об обеспечении объектов, задействованных в проведении выборов» в рамках подготовки к новому учебному году и к проведению в сентябре 2023 года выборочной кампании, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору планируется проведение **11.08.2023** профилактического визита по месту осуществления деятельности **Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №13 «Академ» (г. Красноярск, ул. Академгородок, 17г).**

При проведении профилактического визита прошу обеспечить присутствие уполномоченного должностного лица MAOY Гимназия №13 «Академ».

В случае отказа от проведения профилактического визита прошу направить не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения соответствующее уведомление в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Красноярскому краю (г. Красноярск, пр. Мира, 68, каб. 501, адрес эл.почты: ais@mchskrsk.ru).

Главный государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору

К.Г. Иванов

Храбров Игорь Геннадьевич
8(391)226-43-17

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий:
дата: 02.08.2023
учетный номер: 24230061000207071785



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. КРАСНОЯРСКУ

пр. Мира, 68, г. Красноярск, 660049
Телефон/факс: 8(391)275-16-45
E-mail: ais@mchskrsk.ru

Директору МАОУ Гимназия №13
«Академ»

Л.П. Юдиной

ул. Академгородок, 17г
г. Красноярск, 660036

info@krs-gimnazy13.ru

02.08.2023 № 116-237-2-9-5038

На № _____ от _____

Уважаемая Людмила Петровна!

Уведомляю Вас о том, что в соответствии с положениями ст.ст. 45, 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.п. 45, 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290, согласно указания Главного управления МЧС России по Красноярскому краю от 28.07.2023 № СЗ-237-8108 «Об обеспечении безопасности образовательных учреждений», в рамках подготовки к новому учебному году, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору планируется проведение 11.08.2023 профилактического визита по месту осуществления деятельности **Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №13 «Академ»** (г. Красноярск, ул. Академгородок, 19г).

При проведении профилактического визита прошу обеспечить присутствие уполномоченного должностного лица **МАОУ Гимназия №13 «Академ»**.

В случае отказа от проведения профилактического визита прошу направить не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения соответствующее уведомление в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Красноярскому краю (г. Красноярск, пр. Мира, 68, каб. 501, адрес эл.почты: ais@mchskrsk.ru).

Главный государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору

К.Г. Иванов

Храбров Игорь Геннадьевич
8(391)226-43-17